

Palo in alluminio SAL DP-1007

218 mm alla base

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60$ mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	Classe 0
Diametro alla base	218 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing 60 \times 180$ mm adapted to the installation of ROSA extension arms (with the effect of a facing head) and ROSA luminaires (according to the assembly parameter included in the luminaire technical data sheet)




TABELLA DI RESISTENZA

SAL DP-1007		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m ²] dla Cx=1				
codice 42977		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice di braccio di estensione	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	-	50	0,82	0,66	0,53	0,45
471701/60	WA-17/1 fi60	15	0,54	0,39	0,27	0,20
47120101/60	WA-20S/1 fi60	15	0,58	0,43	0,30	0,23
47120201/60	WA-20S/2 fi60	15	0,18	0,10	x	x
472230	WR-23A/1/0,76 fi60	15	0,67	0,52	0,39	0,31
472331	WR-33/1/0,76 fi60	15	0,67	0,52	0,39	0,31
472431	WR-43/1/0,8 fi60	15	0,76	0,60	0,46	0,38
472531	WR-53/1/1 fi60	15	0,65	0,50	0,37	0,29
472711	WR-71/1/1,2 fi60	15	0,62	0,47	0,34	0,27
472712	WR-71/2/1,2 fi60	15	0,25	0,17	0,11	0,07

Palo in alluminio SAL DP-1007

218 mm alla base

COLORI DI ANODIZZAZIONE

